

資料-8 ダイオキシン類測定値 (H5年3月17日以降)

(単位: 排ガス ng-TEQ/Nm³; 灰 ng-TEQ/g)

測定年月日	H5.3.17	H7.3.31	H8.12.5	H9.12.10	H10.10.13	H11.9.24	H11.10.28	H12.12.1	H12.12.21	H13.11.8	H13.11.30	H14.7.2	H14.7.18	H15.7.10	H15.8.12
焼却炉番号	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉		2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉
排ガス	2.55	4.21	3.60	0.26	0.20	4.10	0.77	1.20	0.68	0.37	2.50	0.91	0.25	0.59	2.50
焼却灰	0.0050	0.0050	0.0030	0.0170	0.0025	0.0092	0.0037	0.0019	0.0039	0.0027	0.0049	0.0000	0.0008	0.0010	0.0007
飛灰	1.26	0.96	2.90	0.29	0.36	2.30	0.44	0.90	0.43	0.47	1.40	0.56	0.32	0.66	1.60

(単位: 排ガス ng-TEQ/Nm³; 灰 ng-TEQ/g)

測定年月日	H16.9.24	H16.9.24	H16.12.13	H17.1.14	H17.9.29	H17.9.29	H18.8.8	H18.8.8	H19.8.23	H19.10.25	H20.9.25	H20.11.27	H21.8.20	H21.12.18	
焼却炉番号	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	
排ガス	1.30	2.10	2.70	2.00	0.90	3.20	0.33	0.79	0.60	0.16	0.18	0.084	0.16	0.049	
焼却灰	0.0006	0.0007			0.00014	0.00094			0.0026	0.0000013	0.0016	0.000024	0.0003	0.00077	
飛灰	0.46	1.30	0.97	0.62	0.20	3.20	0.11	0.24	0.17	0.032	0.10	0.018	0.056	0.045	

H14.11.30までの排ガスの暫定排出基準値は80ng-TEQ/Nm³、H14.12.01以降の排ガスの排出基準値は5 ng-TEQ/Nm³、H14.12.01以降埋立処分する焼却灰中の含有基準値は2ng-TEQ/g

(単位: 排ガス ng-TEQ/Nm³; 灰 ng-TEQ/g)

測定年月日	H22.9.28		H23.6.23	H23.10.20	H24.9.20	H24.11.15	H25.10.17	H25.12.19	H26.7.17	H26.9.18	H27.7.16	H27.9.18	H28.7.21	H28.9.15	
焼却炉番号	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
排ガス	0.18	0.13	0.12	0.19	0.26	0.17	0.073	0.12	0.29	0.073	0.19	0.20	0.089	0.140	
焼却灰	0.00036	0.00042	0.000081	0.00029	0.00010	0.00012	0.000082	0.00048	0.00027	0.00021	0.0022	0.0015	0.000042	0.00002	
飛灰	0.10	0.07	0.046	0.086	0.044	0.020	0.019	0.024	0.046	0.020	0.09	0.110	0.065	0.065	

H14.11.30までの排ガスの暫定排出基準値は80ng-TEQ/Nm³、H14.12.01以降の排ガスの排出基準値は5 ng-TEQ/Nm³、H14.12.01以降埋立処分する焼却灰中の含有基準値は2ng-TEQ/g